



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
191014, Санкт - Петербург, Литейный пр., д.36 лит.А, т/ф 417-47-70

ПРЕДПИСАНИЕ № 138424
об устранении нарушений законодательства

28.04.2021

Санкт-Петербург

Заместитель начальника Государственной административно-технической инспекции (далее – ГАТИ) Булгакова Мария Александровна, рассмотрев материалы плановой проверки организации Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга – ГБНОУ «Академия цифровых технологий», ИНН 7813293645, юр. адрес: 197198, Санкт-Петербург, пр. Большой П.С., д. 29/2 (далее – Учреждение), проведенной на основании приказа ГАТИ от 24.03.2021 № 11-п,

УСТАНОВИЛ:

в соответствии п. 1.2 Правил благоустройства, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга» (далее – Правила благоустройства), п.п. 1.1, 8.1, 8.2, 8.4.4, 8.4.5, 8.6, 8.8 Приложения № 5 Правил благоустройства, на Учреждение возложены обязанности по адресу: Санкт-Петербург, пр. Большой П.С., д. 29/2, лит. А:

- поддерживать и сохранять архитектурно-градостроительный облик зданий в соответствии с проектной документацией строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, проектами благоустройства и проводить демонтаж самовольно установленных на фасадах зданий элементов благоустройства.

Актом плановой проверки Учреждения от 28.04.2021 зафиксировано:

- на фасадах здания, выходящие на ул. Введенскую и Большой пр., П.С., отслоение окрасочного, штукатурного слоев: над окнами 4 этажа, нижней поверхности балконов;
- на дворовых фасадах и фасаде выходящем на ул. Большая Пушкарская отслоение окрасочного слоя отлива над оконным проемом четвертого этажа; трещина в кирпичной кладке стены от первого до четвертого этажа; разрушение цоколя;
- при осмотре кровли с помощью квадрокоптера зафиксировано: частично кровля в ржавчине.

Таким образом, в ходе проведения проверки установлен факт нарушения Учреждением п. 1.2 Правил благоустройства, п.п. 1.1, 8.4.4, 8.4.5, 8.6, 8.8 Приложения № 5 Правил благоустройства.

На основании изложенного и руководствуясь п.п. 2.1, 3.26-2 положения о Государственной административно-технической инспекции, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 223, а также п. 10 Порядка осуществления регионального государственного контроля в области благоустройства в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1091,

ПРЕДПИСАЛ:


Устранить выявленные нарушения в срок по 04.08.2023 путем выполнения ремонтно-восстановительных работ фасадов здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Большой П.С., д. 29/2, лит. А, а именно:

- на фасадах здания, выходящих на ул. Введенскую и Большой пр., П.С. восстановить окрасочный, штукатурный слои над окнами 4 этажа, нижней поверхности балконов;

- на дворовых фасадах и фасаде выходящем на ул. Большая Пушкарская восстановить окрасочный слой отлива над оконным проемом четвертого этажа; восстановить кирпичную кладку стены от первого до четвертого этажа и цоколь;
- на кровле здания удалить ржавчину.

За неисполнение предписания ГБНОУ «Академия цифровых технологий» может быть привлечено к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**Заместитель начальника
инспекции**



М.А. Булгакова

Предписание получил 28.04.2021 Бадкина Р.В. по доб.м. от 29.03.2021 № 1462
дата, Ф.И.О., подпись лица, получившего предписание, (реквизиты доверенности)