

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 38-1-8**  
**об устранении причин и условий, способствовавших**  
**совершению административного правонарушения**

«24» января 2020 года  
(дата составления)

г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., дом 11/2  
(место составления)

Мной, Заместителем главного государственного инспектора Петроградского района по  
пожарному надзору Шишковой Г.И.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение)

в отношении юридического лица:

1. Полное название юридического лица: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга (ГБНОУ «Академия цифровых технологий»);
2. Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр-т П.С., д.29/2;
3. Фактический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр-т П.С., д.29/2, лит. А;
4. ИНН 7813293645;
5. ОГРН 1177847361163;
6. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его полномочия: Директор ГБНОУ «Академия цифровых технологий», Ковалев Дмитрий Сергеевич, (приказ № 343-к от 01.12.2017 о назначении на должность директора);
7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось.

Согласно статье 29.13 КоАП России вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

24.01.2020 года в 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения ОНДПР Петроградского района № 2-20-1 от 24 декабря 2019 года в здании образовательного учреждения дополнительного образования детей ГБНОУ «Академия цифровых технологий», расположенного по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр-т П.С., д.29/2, лит. А., установлено, что ГБНОУ «Академия цифровых технологий» ИНН 7813293645 нарушило требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Сводом правил (СП 1.13130.2009) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года №171, в ред. Изменения №1 утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 №639); Сводом правил (СП 7.13130.2013) «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 21 февраля марта 2013 года №116); Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390), а именно:

1. В здании учреждения, общий коридор 4-го этажа (где помещение № 168 согласно представленного плана), длиной более 15 м без естественного проветривания, не обеспечен системой вытяжной противодымной вентиляции. (длина коридора составляет 17 м). (часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, статья 56, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 в) СП 7.13130.2013);
2. В здании учреждения, общий коридор 2-го этажа (где помещения № 92, 88, 84 согласно представленного плана), длиной более 15 м без естественного проветривания, не обеспечен системой вытяжной противодымной вентиляции. (длина коридора составляет

- 54 м). (часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, статья 56, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 в) СП 7.13130.2013);
3. В здании учреждения, общие коридоры 1-го этажа (где помещения № 25, 31, 33 согласно представленного плана), длиной более 15 м без естественного проветривания, не обеспечены системой вытяжной противодымной вентиляции. (длина коридоров составляет 17 м и 25 м). (часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, статья 56, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 в) СП 7.13130.2013);
  4. В здании учреждения, из лестничной клетки, где помещение № 36 (согласно представленного плана) отсутствует выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль. (часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, часть 2 статьи 53, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 п. СП 1.13130.2009);
  5. В здании учреждения, на 1-ом этаже, в лестничной клетке, где помещение № 23 (согласно представленного плана), высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2,0 м., фактически высота составляет 1,8 м. (часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, часть 2 статьи 53, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 п. СП 1.13130.2009);
  6. В здании учреждения, на 1-ом этаже, в лестничной клетке, где помещение № 24 (согласно представленного плана), высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2,0 м., фактически высота составляет 1,8 м. (часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, часть 2 статьи 53, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 п. СП 1.13130.2009);
  7. В здании учреждения, на каждом из 4-х этажей, в лестничной клетке, где помещение № 23 (согласно представленного плана), двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок, а именно 1,2 м. (фактически при открывании дверей ширина лестничной площадки составляет 0,7 м.). (часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, часть 2 статьи 53, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.3 СП 1.13130.2009);
  8. В здании учреждения, на каждом из 4-х этажей, в лестничной клетке, где помещение № 24 (согласно представленного плана), двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок, а именно 1,2 м. (фактически при открывании дверей ширина лестничной площадки составляет 0,7 м.). (часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, часть 2 статьи 53, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.3 СП 1.13130.2009);
  9. В здании учреждения, на каждом из 4-х этажей, в лестничной клетке, где помещение № 40 (согласно представленного плана), двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок, а именно 1,2 м. (фактически при открывании дверей ширина лестничной площадки составляет 0,7 м.). (часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, часть 2 статьи 53, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2

- часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.3 СП 1.13130.2009);
10. В здании учреждения, системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирования этого сигнала организации. (пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, статья 88, пункт 7 статья 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
  11. В здании учреждения, на первом этаже, эвакуационная лестничная клетка ЛКЗ (согласно представленного плана), без естественного освещения в наружной стене, не имеет светового проема площадью не менее 1,2 м<sup>2</sup>. (часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, часть 2 статьи 56, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2009);
  12. В здании учреждения, наружная открытая лестница 3-го типа, где помещение № 187 (согласно представленного плана), расположена на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов. (часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, часть 2 статьи 53, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.4.2 СП 1.13130.2009);
  13. В здании учреждения, на 2-ом этаже, из помещений № 62-65 (согласно представленного плана), отсутствует второй эвакуационный выход с этажа. (часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, часть 2 статьи 53, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, часть 3 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009);
  14. В здании учреждения, на 1-ом этаже, из помещений № 39, 41 (согласно представленного плана), отсутствует второй эвакуационный выход с этажа. (часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, часть 2 статьи 53, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, часть 3 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009);
  15. В здании учреждения, на 4-ом этаже, из помещений № 179-181, 183-186 (согласно представленного плана), отсутствует второй эвакуационный выход с этажа. (часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, часть 2 статьи 53, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, часть 3 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009);
  16. В здании учреждения, общий коридор 3-го этажа, где помещения № 136, 131, 124 (согласно представленного плана), длиной более 15 м (длина коридора составляет 54 м), не обеспечен системой вытяжной противодымной вентиляции, при том, что предусмотренное естественное проветривание, рассчитано на общую длину коридора более 30 м. (часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, статья 56, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 в), п. 8.5 СП 7.13130.2013);
  17. Не обеспечена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных стропил и обрешетки кровли здания не реже 1 раза в год с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). (п.21 Правил противопожарного режима в РФ).

**Нарушению требований пожарной безопасности способствовало:**

1. Недостаточное финансирование необходимых затрат для обеспечения требуемого уровня системы пожарной безопасности на объекте;
2. Отсутствие должного внимания со стороны руководства к вопросам обеспечения пожарной безопасности объекта и безопасности работников организации в случае возникновения пожара.

**На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,**


**ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть данное представление;
2. Составить план устранения выявленных нарушений;
3. Устранить причины и условия, способствовавшие совершению выявленных правонарушений;
4. Принять меры по недопущению дальнейшего нарушения требований пожарной безопасности.

**Одновременно разъясняю, что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП России организации и должностные лица обязаны рассмотреть Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим Представление.**

**Непринятие мер по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 КоАП России.**

Заместитель главного государственного инспектора  
Петроградского района по пожарному надзору



*[Handwritten signature]*

Г.И. Шишкова

Представление получил: *[Handwritten signature]*

Представление вручено (направлено) по почте: \_\_\_\_\_

(дата, номер заказного письма, уведомления)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата вручения)